



MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE
MĚSTO KOPŘIVNICE
Odbor životního prostředí

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE: 26.04.2023

Č. J.: 66773/2023/TiDa

SPIS. ZN.: OŽP-2573/2022

VYŘIZUJE / ÚTVAR: Bc. Dana Tichavská/ OŽP

TELEFON: 556 879 785

E-MAIL: dana.tichavska@koprivnice.cz

DATUM: 31.05.2023

MgA. Alena Obrusníková
npor. Loma 1407
742 58 Příbor

Prodloužení vodovodu na pozemcích parc.č. 1924/2, 2369/1 a 2359/21 v k.ú. Příbor

KOLAUDAČNÍ SOUHLAS

Městský úřad Koprivnice, odbor životního prostředí (dále jen „OŽP“), vodoprávní úřad, jako místně příslušný správní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a věcně příslušný úřad podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a jako příslušný speciální stavební úřad podle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, k žádosti ze dne 26.04.2023, kterou podala právnická osoba **MgA. Alena Obrusníková, nar. 25.03.1992, trvalým pobytem npor. Loma 1407, 742 58 Příbor** (dále jen "žadatel"), na základě předložených dokladů podle § 122 odst. 3 stavebního zákona

povoluje užívání

dokončené stavby vodního díla s názvem

„Prodloužení vodovodu na parc.č. 1924/2, 2369/1, 2359/21 v k.ú. Příbor“

na pozemcích **parc. č. 1924/2, 2369/1, 2359/21 v k.ú. Příbor.**

Stavba vodního díla byla realizována na základě rozhodnutí ze dne 02.05.2022 pod č.j. 34326/2022/TiDa vydaného MÚ Koprivnice, OŽP, vodoprávním úřadem, které nabylo právní moci dne 01.06.2022.

Identifikační údaje stavby:

Název kraje:	Moravskoslezský
Název obce:	Příbor
Identifikátor katastrálního území:	735329
Název katastrálního území:	Příbor
Parcelní čísla dle katastru nemovitostí:	1924/2, 2369/1, 2359/21
Číslo hydrologického pořadí:	2-01-01-1390-0-00
Hydrogeologický rajón:	3213
Název a kód vodního útvaru:	HOD_0150 Lubina od toku Bystrý potok po ústí do toku Ōdra
Název stavby:	Prodloužení vodovodu na parc.č. 1924/2, 2369/1, 2359/21 v k.ú. Příbor
Účel stavby:	zásobování obyvatelstva
Celková délka stavby:	146,66 m

Investor stavby: MgA. Alena Obrusníková, npor. Loma 1407, 742 58 Příbor
Zhotovitel stavby: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., IČ 45193665, 28. října 1235/169, 709 00 Ostrava

Přímé určení polohy stavby dle geodetického zaměření (souřadnice S-JTSK):

Prodloužení vodovodu

ZÚ – začátek úseku (bod č. 36 dle geodet. zaměř.) X 1122992.52 Y 482056.64
KÚ – konec úseku, hydrant (bod č. 21 dle geodet. zaměř.) X 1123134.65 Y 482034.13

Popis realizované stavby vodního díla:

Prodloužení vodovodu

Předmětem stavby je vybudování vodovodního řadu pro novou zástavbu 5 rodinných domů na pozemcích parc.č. 2359/75, 2370/1, 2370/4, 2371/, 2374/7 v k.ú. Příbor.

Jedná se o prodloužení vodovodního řadu v provedení DN 80 PE 100 RC SDR 11 v délce 146,6 m, napojeném na stávající vodovodní řad DN 80 PE. Nový vodovodní řad DN 80 PE je napojen na stávající vodovod na pozemku parc.č. 1924/2, k.ú. Příbor, odtud pokračuje pod vozovkou a šterkovou, nezpevněnou cestu v přímém směru až k místu ukončení vodovodního řadu na pozemku parc.č. 2359/21, k.ú. Příbor. Na konci vodovodu je osazen podzemní dvojčinný hydrant DN 80 PN 16 s poklopem fy Hawle. Vodovod je v místě napojení z důvodu křížení s jednotnou kanalizací DN 400 PP opatřen chráničkou DN 150 PE 100 RC SDR 17 délky 4,0 m. Chránička je uložena na každou stranu 2,0 m od osy kanalizace. Na koncích chráničky jsou z obou stran pryžové manžety, staženy nerezovými páskami. Nad potrubí byl uložen signalizační vodič CY 4,0 mm. Na zásyp byla položena výstražná fólie bílé barvy š. 330 mm. Na odbočení vodovodu je osazeno šoupátko s přírubami 4000E2 DN 80 PN 16 a zemní souprava teleskopická s přírubou speciální S2000 PE 0400.

Ke kolaudaci byly předloženy tyto doklady a výsledky zkoušek:

- Technická zpráva geodetické zaměření ze dne 13.04.2023 zpracovanou pod č. zakázky 23/2023 Václavem Matátkem, IČ 70029156, Štramberská 433, 742 58 Příbor
- Smlouva o pachtu a provozování vodního díla č. 17674 se společností SmVaK Ostrava a.s.
- Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků vodovodů provozně souvisejících uzavřená mezi Městem Příbor a MgA. Alenou Obrusníkovou ze dne 18.08.2022
- Celková tlaková zkouška vodovodního potrubí ze dne 24.02.2023
- Protokol o kontrole hydrantů ze dne 03.03.2023
- Specifikace osazené armatury – uzávěr, specifikace osazené armatury – hydranty
- Specifikace vodovodního úseku
- Prohlášení o hygienické nezávadnosti materiálu a tlakové zkoušce ze dne 29.03.2023
- Hodnocení vzorku pitné vody ze dne 06.03.2023 – č. vzorku 1071, laboratoř Vodotech, spol. s.r.o., IČ 64086348
- Protokol o zkoušce č. 1052/23 ze dne 06.03.2023 – laboratoř Vodotech, spol. s.r.o., IČ 64086348
- Souhlasné závazné stanovisko KHS Moravskoslezského kraje, územní pracoviště Nový Jičín ze dne 06.04.2023 pod č.j. KHSMS19855/2023/NJ/HOK
- Zápis o provedení kontroly konečných povrchových úprav komunikací, chodníků a prostranství ze dne 22.03.2023 – Město Příbor
- Potvrzení skutečného provedení stavby – kladečské schéma (od spol. SmVaK Ostrava a.s.)
- Čestné prohlášení, že při výkopových pracích nedošlo k dotčení podzemních inženýrských sítí (od fy Michal Dostál, IČ 05539081)

Vodoprávní úřad před vydáním kolaudačního souhlasu zejména posuzoval, zda byla stavba provedena v souladu s povolením stavby a ověřenou projektovou dokumentací a zda byly dodrženy obecné požadavky na výstavbu. Dále zkoumal, zda skutečné provedení stavby nebo její užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život nebo zdraví zvířat, bezpečnost nebo životní prostředí.

Po posouzení žádosti a všech předložených podkladů a výsledků předepsaných zkoušek došel vodoprávní úřad k závěru, že stavba vodního díla byla provedena dle stavebního povolení a ověřené projektové dokumentace. Předepsané výsledky zkoušek a geodetické zaměření skutečného stavu bylo předloženo. Vodoprávní úřad nezjistil skutečnosti bránící bezpečnému užívání stavby ani rozpor se závaznými stanovisky a vydává podle ustanovení § 122 odst. 3 stavebního zákona tento kolaudační souhlas, který je dokladem o povoleném účelu užívání stavby. Stavba vodního díla je dokončena a funkční.

MĚSTSKÝ ÚŘAD
742 21 KOPŘIVNICE

T. Tichavská

Bc. Dana Tichavská
referent vodoprávního úřadu

Rozdělovník (doručí se):

MgA. Alena Obrusníková, npor. Loma 1407, 742 58 Příbor,

Vypraveno dne: 01.06.2023